

SR. ALCALDE DEL CONCELLO DE FERROL

Asunto: Limpieza de atarjea con rejilla en la Pza. Río del Tronco.

Sr. Alcalde, durante la reciente urbanización de la plaza del río del Tronco y con el fin de evitar la riada de agua que baja por la Avd. de la Paz, propusimos la construcción de una atarjea con una rejilla atravesando dicha avenida. La propuesta fue aceptada y su construcción se llevó a cabo en el conjunto de global de la urbanización. Durante estos días de fuerte lluvia, los vecinos hemos comprobado la efectividad de dicha instalación evitando las grandes balsas de agua que históricamente se acumulaba en la intersección de la Avd. con la C/ Río Jubia

Como puede observar en las fotos adjuntas en el Anexo 1, en estos momentos está totalmente atascada y ya no realiza su función. Tenemos conocimiento que durante la urbanización de la plaza, la empresa constructora desatascó en varias ocasiones dicha atarjea.

Aunque no somos capaces de afirmar (quizás los técnicos municipales puedan determinarlo) que un mayor diámetro del desagüe podría evitar que estos atascos se produzcan con tantísima frecuencia, nos tememos que el problema principal es la falta de cuneta en la parte izquierda de la Avd. de la Paz, que canalice los arrastres de tierra y que eviten que todos vayan directamente a la atarjea mencionada y dirigirlos hacia la alcantarilla que se ha abierto en el vértice del solar no urbanizado.

Visto lo anterior, quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración y rogamos que en primera instancia se desatasque la atarjea y en segunda se busque una solución duradera en el tiempo, que bien podría ser cavar la cuneta propuesta bordeando en la zona de la Avd. la zona que no tiene acera.

Atentamente

El Presidente de la A.VV. "Ensanche A"



Rafael Leira Castiñeira



Ferrol, a 28 de febrero de 2015

